

LEGENDA

ZARIAĐOVACIE PREDMETY

- P1** podomietkový modul, uchytenie na zem a do zadnej steny automatický pískor s teplotným snímačom (napr. JKA Golem s teplotným snímačom CAUP15, 12V, 50Hz, napájací zdroj ZAC 1/20) **POZOR:** Podomietkový modul nastaviť tak aby pískor bol v potrebnej výške.
- P2** pískor, uchytenie na stenu automatický pískor s teplotným snímačom (napr. JKA Golem s teplotným snímačom CAUP15, 12V, 50Hz, napájací zdroj ZAC 1/20)
- WC** podomietkový modul, uchytenie na zem a do zadnej steny + tlačítko závesná misa dĺžky + doska na sedenie **POZOR:** Podomietkový modul nastaviť tak aby závesná misa bola v potrebnej výške.
- U** umývadlo, uchytenie na stenu pákové batéria (perlátor)
- S1** podlahový žlab dĺžky 1150mm, spodný odtok D50, zápchové uzáverka, prietok 68 l/min. pákové batéria s pevne uchytenou ružicou (perlátor)
- S2** podlahový žlab dĺžky 1150mm, bočný odtok D50, zápchové uzáverka, prietok 68 l/min. pákové batéria s pevne uchytenou ružicou (perlátor)
- S3** podlahový žlab dĺžky 650mm, spodný odtok D50, zápchové uzáverka, prietok 68 l/min. pákové batéria s pevne uchytenou ružicou (perlátor)
- S4** podlahový žlab dĺžky 650mm, bočný odtok D50, zápchové uzáverka, prietok 68 l/min. pákové batéria s pevne uchytenou ružicou (perlátor)

LEGENDA

- PK** závesný kondenzačný kotol Vaillant ecoTEC plus VU356/5-5 (6,4-35kW, zapojenie C)
- Z** nepriamy zásobníkový ohrievač IVAR.EURO WWB00 SMALGLAS (2,7m², 738 litrov)
- E2** expanzná nádrž na pitnú vodu – napr. Reflex Reflex DD 33 (10 bar, 33 litrov)

ARMATÚRY

- H1** požiarňar hadicový navijak DN25, 30m, skriňa na stenu, maximálna výška závesu nad podlahou 1,3m
- GU** ionizačný polarizačný systém IPS PLUS G2 10m3/hod
- OD** systémový oddelovač FILSET
- CHU** úprava stápnikovej vody do systému vykurovania FILSOFT I
- ZU40** zásuvadlový uzáver závitový DN40 (napr. IVAR.OB016)
- SV40** kontrolovateľný spätný ventil DN40 (napr. IVAR.CIM 33CREA)
- F40** jemný filter so spätným prepáchanom DN40 (napr. IVAR. GELDEPURA CYCLON 3000 OT)
- GK32** guľový kohút DN32 pre pitnú vodu
- VK15** vypúšťací kohút DN15 s prípojením na hadicu
- PV** poistný ventil pre teplú vodu (napr. IVAR.PV KB 25)
- SK20** spätná klapka DN20
- F20** filter pre teplú vodu (napr. IVAR.NANOHOT DN20)
- RV20** regulačný ventil na vodu (napr. IVAR.TOP BALL DN20)

POTRUBIE

- Potrubiie studenej vody v kotolni – nerez (napr. IVAR INOX spájané lisovanými spojmí)
- Potrubiie studenej vody mimo kotolne – ALPEX (napr. IVAR ALPEX DUO XS spájané pressfitngami)
- Potrubiie požiarnej vody v kotolni – nerez (napr. IVAR INOX spájané lisovanými spojmí)
- Potrubiie teplej vody – ALPEX (napr. IVAR ALPEX DUO XS spájané pressfitngami)
- Potrubiie cirkulácie teplej vody – ALPEX (napr. IVAR ALPEX DUO XS spájané pressfitngami)
- Potrubiie studenej vody vedené v zemi – HDPE D63 PN10 spájané elektrovarovkami – uložit do chráničky
- Uchytenie potrubia je potrebné realizovať súlade s montážnymi predpismi výrobcu potrubia.


IZOLÁCIE

- Potrubiie studenej vody – vedené pod stropom – tepelnoizolačné hadice hrúbky 9 mm (napr. TUBOUT S).
- Potrubiie studenej vody – v priečke – tepelnoizolačné hadice hrúbky 4 mm (napr. TUBOLIT S)
- Potrubiie teplej vody a cirkulácie do D28 vrátane – tepelnoizolačné hadice hrúbky 20 mm (napr. TUBOUT S).
- Potrubiie teplej vody a cirkulácie nad D28 – tepelnoizolačné hadice hrúbky 30 mm.
- Potrubiie teplej vody – v priečke – tepelnoizolačné hadice hrúbky 4 mm (napr. TUBOUT S)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI
1.21	PRÍPRAVA DETÍ
1.21A	WC
1.22	ŠATŇA
1.23	UMÝVÁREN
1.24	WC
1.25	WC
1.26	UMÝVÁREN
1.27	ŠATŇA
1.28	KOTOLŇA
1.29	ZADVERIE
1.30	ZADVERIE
1.31	MIESTNOSŤ ROZHODCOV
1.32	WC
1.33	ŠATŇA DORAST
1.34	WC
1.35	UMÝVÁREN
1.36	WC
1.37	ŠATŇA MUŽI

UCHYTENIE POTRUBIA NA KONZOLÁCH POD STROPOM CHODBY
POZNÁMKY:
KONZOLY - VZÁJOMNÁ VZD. MAX. 1,0M
NOSNOSŤ KONZOL KONZULTOVAŤ S VÝROBCOM.



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / HIF Ing. Marián Budovč		ZHOTOVITEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:	
VYPRACOVAL / PROJEKTANT	Ing. Peter Škrovan	ATELIÉR BUDO s.r.o. Trnovec 33, 908 51 Trnovec IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 tel.: 0905973375 e-mail: atelierbudo@gmail.com	
KRAJ: TRNAVA	OKRES: SKALICA		
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, Holíč			
Akcia:		FORMÁT A4	12 x A4
REKONŠTRUKCIA ATLETICKEJ DRÁHY SO ZÁZEMÍM		DÁTUM	12 / 2019
SO: VODOVOD, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA		STUPEŇ	DSP
KANALIZÁCIE - PRÍPOJKA		ZÁK.ČÍSLO	91-2019
Príloha:	VNÚTORNÝ VODOVOD PODORYS	MIERKA:	PRÍLOHA M1:50 E:14